

ANALYSERAPPORT 249755

Balle Vandværk, Odder
 Drammelstrupvej 39 B
 8300 Odder
 Jørn Rasmussen

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret:
Bilag:

LAB nr:	15-10783	Prøvetager:	CA, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Prøvemærkning:		Prøvetagningsmetode:	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Råvandskontrol - Boringskontrol	Prøvetagningsperiode:	04.06.2015 06:20 - 04.06.2015 06:35
Prøvested:	Balle DGU 99.266	Prøvetagningssted:	
Grænseværdier:	Miljøstyrelsen, BEK nr. 292 d. 26.03.2014	Analyseperiode:	04.06.2015 - Ikke færdiganalyseret

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Temperatur	8.6 °C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
pH	7.0 pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS 287	10%
Ledningsevne	51.0 mS/m	30	-		1	M-0009 DS 288	10%
Ilt	1.2 mg/L	5	-	MIN	0.1	M-0064 DS/EN 25814	10%
NVOC	1.0 mg/L	-	4		0.1	M-0097 DS/EN 1484	10%
Inddampningsrest	340 mg/L	-	1500		20	M-0008 DS 204	10%
Calcium	83.6 mg/L	-	200		0.007	M-0139 RefM018/ICP	10%
Magnesium	6.27 mg/L	-	50		0.001	M-0139 RefM018/ICP	10%
Natrium	15.5 mg/L	-	175		0.06	M-0139 RefM018/ICP	10%
Kalium	1.76 mg/L	-	10		0.05	M-0139 RefM018/ICP	10%
Ammonium	0.09 mg/L	-	0.05	MAX	0.02	M-0014 DS 224	10%
Jern	2.41 mg/L	-	0.1	MAX	0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%
Mangan	0.076 mg/L	-	0.02	MAX	0.001	M-0139 RefM018/ICP	10%
Bicarbonat HCO ₃	195 mg/L	100	-		0.5	M-0006 DS 256	10%
Klorid	31 mg/L	-	250		0.5	M-0018.DS/ENISO10304	10%
Sulfat	64 mg/L	-	-		0.5	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Nitrat	<0.5 mg/L	-	50		0.5	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Nitrit	<0.001 mg/L	-	0.01		0.001	M-0015 DS 222	10%
Total-P	0.01 mg/L	-	0.15		0.01	M-0020 DS 292	10%
Fluorid	0.1 mg/L	-	1.5		0.1	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Aggressiv CO ₂	18 mg/L	-	5	MAX	5	M-0004 DS 236	10%
Arsen	1.5 µg/L	-	5		0.02	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Barium	78 µg/L	-	700		1	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Bor	0.03 mg/L	-	1		0.01	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Nikkel	<0.03 µg/L	-	20		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Cobalt	<0.05 µg/L	-	5		0.05	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Ekstra analyser		-	-			-	-
Methan	<0.01 mg/L	-	0.01		0.01	M-0112 GC-FID	10%
Svovlbrinte	0.01 mg/L	-	0.05		0.01	M-0098 DS 278:1976	10%

LAB nr:	15-10784	Prøvetager:	CA, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Prøvemærkning:		Prøvetagningsmetode:	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Råvandskontrol - Pesticidkontrol	Prøvetagningsperiode:	04.06.2015 06:20 - 04.06.2015 06:35
Prøvested:	Balle DGU 99.266	Prøvetagningssted:	
Grænseværdier:	Miljøstyrelsen, BEK nr. 292 d. 26.03.2014	Analyseperiode:	04.06.2015 - Ikke færdiganalyseret

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
2.4 D	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	10%
Atrazin	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%
Bentazon	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	10%
Dichlobenil	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0100 GC-MS	10%
Dichlorprop	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	10%
Diuron	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%
ETU (Ethylenthiourea)	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Glyphosat	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0166 LC-MS-MS	20%
Hexazinon	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	10%
MCPA	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%
Mechlorprop	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%
Metalaxyl/Metalaxyl-M	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Metribuzin	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%
Simazin	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	10%
2.6-Dichlorbenzoesyre	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
2.4-Dichlorphenol	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0100 LC-MS	15%
2.6-Dichlorphenol	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0100 LC-MS	10%
4-CPP	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
2.6-DCPP	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
4-nitrophenol	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%
AMPA	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0166 LC-MS-MS	20%
BAM (2.6-dichlorbenzamid)	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	10%
CGA62826	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
CGA108906	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Desethyl-desisopropylatrazin	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Desethylhydroxyatrazin	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Desethylatrazin	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%
Desethylterbutylazin	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Desisopropylatrazin	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%
Desisopropylhydroxyatrazin	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Didealkylhydroxyatrazin	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Hydroxyatrazin	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%
Hydroxysimazin	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	15%
Metribuzin-desamino-deketo	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Metribuzin-diketo	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%
Metribuzin-desamino	- µg/L	-	0.1		0.01	M-0165 LC-MS-MS	20%

Analyserapporten er sendt til:

Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Aarhus Kommune,
 Balle Vandværk, Odder

Forklaring:

D.L.: Detektionsgrænse <: Mindre end
 +/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%) >: Større end

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
 Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.