ANALYSERAPPORT 581521

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 30.09.2026
Bilag:

Kildepladsen Troldbjerg
Drammelsbækvej 23A
C/O Jacob Brandt Rasmussen
8300 Odder

LAB nr: 26-28799, Prøve nr. 724371
Prøvemærkning:
Prøvetype: Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre
Prøvested: Kildepladsen Troldbjerg - Jupiter 185400
Grænseværdier: Miljøministeriet, BEK nr. 1272 af 31.10.2025

Prøvetager: MTN, SGS Denmark A/S
Prøvetagningsmetode: M-0061 DS/ISO 5667 Stikprøve
Prøvetagningsperiode: 09.09.2026 14:29 - 09.09.2026 14:34
Prøvetagningssted: Hesselbjergvej 49, 8300, bryggers
Analyseperiode: 09.09.2026 - 30.09.2026

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Smag	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Lugt	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
pH	**7.5**	pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012	10%
Temperatur	**17.5**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
Ledningsevne	**56**	mS/m	30	250		0.5	M-0009 DS 27888:2003	10%
Kimtal 22°C	**27**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.15
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
Farve Pt	**3**	mg/L	-	15		1	M-0007 DS/EN ISO 7887	15%
Turbiditet	**<0.05**	FTU	-	1		0.05	M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016	10%
Jern	**0.008**	mg/L	-	0.2		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%
Enterokokker	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0135 ISO 7899-2	lg0.11

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

LAB nr: 26-28800, Prøve nr. 724381
Prøvemærkning:
Prøvetype: Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe B parametre
Prøvested: Kildepladsen Troldbjerg - Jupiter 185400
Grænseværdier: Miljøministeriet, BEK nr. 1272 af 31.10.2025

Prøvetager: MTN, SGS Denmark A/S
Prøvetagningsmetode: M-0061 DS/ISO 5667 Stikprøve
Prøvetagningsperiode: 09.09.2026 14:29 - 09.09.2026 14:34
Prøvetagningssted: Hesselbjergvej 49, 8300, bryggers
Analyseperiode: 09.09.2026 - 30.09.2026

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
NVOC	**1.3**	mg/L	-	4		0.1	M-0097 DS/EN 1484	10%
Natrium	**22**	mg/L	-	175		0.3	M-0139 RefM018/ICP	10%
Ammonium	**<0.02**	mg/L	-	0.05		0.02	M-0014 DS 224	10%
Mangan	**<0.001**	mg/L	-	0.05		0.001	M-0139 RefM018/ICP	10%
Klorid	**29**	mg/L	-	250		0.5	M-0018.DS/ENISO10304	10%
Sulfat	**49**	mg/L	-	250		0.5	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Nitrat	**0.8**	mg/L	-	50		0.3	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Fluorid	**0.21**	mg/L	-	1.5		0.05	M-0018 DS/ENISO10304	15%
Nitrit	**<0.001**	mg/L	-	0.1		0.001	M-0015 DS/EN 26777:2003	10%

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

SGS Denmark A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: dk.ie.lab@sgs.com

LAB nr:	26-28801, Prøve nr. 724382	**Prøvetager:**	MTN, SGS Denmark A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667 Straksprøve
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, taphane - VOC-kontrol	**Prøvetagningsperiode:**	09.09.2026 14:29 - 09.09.2026 14:34
Prøvested:	Kildepladsen Troldbjerg - Jupiter 185400	**Prøvetagningssted:**	Hesselbjergvej 49, 8300, bryggers
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 1272 af 31.10.2025	**Analyseperiode:**	09.09.2026 - 30.09.2026

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Chloroform	**<0.02**	µg/L	-	1		0.02	M-0131 GC-MS	20%
Dichlormethan	**<0.02**	µg/L	-	-		0.02	M-0131 GC-MS	30%
1.2-Dichlorethan	**<0.02**	µg/L	-	1		0.02	M-0131 GC-MS	30%
Trichlorethen	**<0.02**	µg/L	-	1		0.02	M-0131 GC-MS	30%
Tetrachlorethen	**<0.02**	µg/L	-	1		0.02	M-0131 GC-MS	30%
1.1-Dichlorethylen	**<0.02**	µg/L	-	-		0.02	M-0131 GC-MS	30%
Cis-1.2-Dichlorethen	**<0.02**	µg/L	-	-		0.02	M-0131 GC-MS	30%
Trans-1.2-Dichlorethen	**<0.02**	µg/L	-	-		0.02	M-0131 GC-MS	30%
1.1.1-Trichlorethan	**<0.02**	µg/L	-	1		0.02	M-0131 GC-MS	30%
1.1.2-Trichlorethan	**<0.02**	µg/L	-	-		0.02	M-0131 GC-MS	30%
1.1.1.2-Tetrachlorethan	**<0.02**	µg/L	-	-		0.02	M-0131 GC-MS	20%
1.1.2.2-Tetrachlorethan	**<0.02**	µg/L	-	-		0.02	M-0131 GC-MS	30%
Sum af chlorerede opløsningsmidler	**Ej påvist**	µg/L	-	3			*Beregning	-
Benzen	**<0.02**	µg/L	-	1		0.02	M-0131 GC-MS	20%
Acrylamid	**<0.05**	µg/L	-	0.1		0.05	M-0203 LC-MS-MS	30%
Epichlorhydrin	**<0.05**	µg/L	-	0.1		0.05	M-0206 GC-MS	30%
Vinylchlorid	**<0.02**	µg/L	-	0.5		0.02	M-0131 GC-MS	30%

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

SGS Denmark A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: dk.ie.lab@sgs.com

LAB nr:	26-28802, Prøve nr. 724387	**Prøvetager:**	MTN, SGS Denmark A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667 Stikprøve
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, taphane - PFAS og PAH	**Prøvetagningsperiode:**	09.09.2026 14:29 - 09.09.2026 14:34
Prøvested:	Kildepladsen Troldbjerg - Jupiter 185400	**Prøvetagningssted:**	Hesselbjergvej 49, 8300, bryggers
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 1272 af 31.10.2025	**Analyseperiode:**	09.09.2026 - 30.09.2026

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
PFBS (sum af forgrenet og lineær)	**<0.3**	ng/L	-	-		0.3	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
PFPeS (sum af forgrenet og lineær)	**<0.3**	ng/L	-	-		0.3	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
PFHxS (sum af forgrenet og lineær)	**<0.3**	ng/L	-	-		0.3	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
PFHpS (sum af forgrenet og lineær)	**<0.3**	ng/L	-	-		0.3	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
PFOS (sum af forgrenet og lineær)	**<0.2**	ng/L	-	-		0.2	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
PFNS (sum af forgrenet og lineær)	**<0.3**	ng/L	-	-		0.3	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
PFDS (sum af forgrenet og lineær)	**<1**	ng/L	-	-		1	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
PFUnDS (sum af forgrenet og lineær)	**<1**	ng/L	-	-		1	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
PFDoDS (sum af forgrenet og lineær)	**<1**	ng/L	-	-		1	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
PFTrDS (sum af forgrenet og lineær)	**<1**	ng/L	-	-		1	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
PFBA (sum af forgrenet og lineær)	**<0.6**	ng/L	-	-		0.6	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
PFPeA (sum af forgrenet og lineær)	**<0.3**	ng/L	-	-		0.3	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
PFHxA (sum af forgrenet og lineær)	**<0.3**	ng/L	-	-		0.3	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
PFHpA (sum af forgrenet og lineær)	**<0.3**	ng/L	-	-		0.3	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
PFOA (sum af forgrenet og lineær)	**<0.3**	ng/L	-	-		0.3	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
PFNA (sum af forgrenet og lineær)	**<0.3**	ng/L	-	-		0.3	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
PFDA (sum af forgrenet og lineær)	**<0.3**	ng/L	-	-		0.3	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
PFUnDA (sum af forgrenet og lineær)	**<1**	ng/L	-	-		1	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
PFDoDA (sum af forgrenet og lineær)	**<1**	ng/L	-	-		1	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
PFTrDA (sum af forgrenet og lineær)	**<1**	ng/L	-	-		1	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
6:2 FTS (sum af forgrenet og lineær)	**<0.3**	ng/L	-	-		0.3	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
PFOSA (sum af forgrenet og lineær)	**<0.3**	ng/L	-	-		0.3	#ISO 21675:2019 Swedac 1006	30%
PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS Sum (4) LB	**<0.2**	ng/L	-	2		0.2	#Beregning Swedac 1006	-
PFAS Sum (22) LB	**<0.2**	ng/L	-	100		0.2	#Beregning Swedac 1006	-
Fluoranthen	**<0.005**	µg/L	-	0.1		0.005	M-0207 RefM060/GC-MS	30%
Benzo(a)pyren	**<0.003**	µg/L	-	0.01		0.003	M-0207 RefM060/GC-MS	30%
Benzo(ghi)perylen	**<0.005**	µg/L	-	-		0.005	M-0207 RefM060/GC-MS	30%
Indeno(1.2.3-cd)pyren	**<0.005**	µg/L	-	-		0.005	M-0207 RefM060/GC-MS	30%
Benzo(b+j+k)fluoranthen	**<0.005**	µg/L	-	-		0.005	M-0207 RefM060/GC-MS	30%
PAH Sum(4)	**Ej påvist**	µg/L	-	-		0.003	*M-0207 RefM060/GC-MS	-

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

LAB nr:	26-28803, Prøve nr. 724393	**Prøvetager:**	MTN, SGS Denmark A/S
Prøvemærkning:	TFA og Bisphenol A	**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667 Stikprøve
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, taphane - Mikroforureninger	**Prøvetagningsperiode:**	09.09.2026 14:29 - 09.09.2026 14:34
Prøvested:	Kildepladsen Troldbjerg - Jupiter 185400	**Prøvetagningssted:**	Hesselbjergvej 49, 8300, bryggers
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 1272 af 31.10.2025	**Analyseperiode:**	09.09.2026 - 30.09.2026

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Bisphenol A	**<0.1**	µg/L	-	2.5		0.1	#GC-MS Swedac 1006	40%
Trifluoreddikesyre (TFA)	**<0.05**	µg/L	-	9		0.05	*LC-MS/MS	30%

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

SGS Denmark A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: dk.ie.lab@sgs.com

LAB nr:	26-28804, Prøve nr. 724391	**Prøvetager:**	MTN, SGS Denmark A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667 Stikprøve
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, taphane - Sporstoffer	**Prøvetagningsperiode:**	09.09.2026 14:29 - 09.09.2026 14:34
Prøvested:	Kildepladsen Troldbjerg - Jupiter 185400	**Prøvetagningssted:**	Hesselbjergvej 49, 8300, bryggers
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 1272 af 31.10.2025	**Analyseperiode:**	09.09.2026 - 30.09.2026

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Aluminium	**3.3**	µg/L	-	200		0.5	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Antimon	**<0.1**	µg/L	-	5		0.1	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Arsen	**1.07**	µg/L	-	5		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Bor	**0.04**	mg/L	-	1		0.01	M-0140 RefM018/ICP-MS	20%
Cadmium	**<0.003**	µg/L	-	3		0.003	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Cobalt	**<0.05**	µg/L	-	5		0.05	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Chrom	**0.52**	µg/L	-	25		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Cyanid	**<1**	µg/L	-	50		1	#DS/EN ISO 14403 Swedac 1006	20%
Kviksølv	**<0.001**	µg/L	-	1		0.001	M-0140 RefM018/ICP-MS	20%
Selen	**<0.05**	µg/L	-	10		0.05	M-0140 RefM018/ICP-MS	12%
Uran	**<0.1**	µg/L	-	10		0.1	*M-0140 RefM018/ICP-MS	20%
Zink	**19**	µg/L	-	3000		0.3	M-0140 RefM018/ICP-MS	17%
Analyse fra 1L syreflaske			-	-			*	-
Kobber	**272**	µg/L	-	2000		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Bly	**2.89**	µg/L	-	5		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Nikkel	**3.39**	µg/L	-	20		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Kildepladsen Troldbjerg
Kopi: Danmarks Miljøportal, Tilsyn og Rådgivning Vest, Odder Kommune (vedr. drikkevand)

Nørresundby d. 30.09.2026

Annemette Neve Batsberg, Quality/Reviewer

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen
#: Akkrediteret af underleverandør

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.