

Gosmer/Halling vandværks Generalforsamling 29 marts 2012 kl. 19:30

Dagsorden udsendt:

Generalforsamling 29. marts 2012

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4. Godkendelse af budget for 2012, herunder takstblad for 2012
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
 - a. På valg er:

Svend Andersen	Gosmer
Kurt Schmidt Jensen	Gosmer
Ib Asp	Halling
 - b. På valg er:

Torben Sørensen	Gosmer
Ib Kildehøj	Halling
6. Indkomne forslag:
7. Evt.

Gosmer/Halling vandværks Generalforsamling 29 marts 2012 kl. 19:30

Tilstede: Karl Bryde, Kurt S. Jensen, Jens Gammelgaard, Niels Pytlich, Allan Gammelgaard, Ib Kildehøj, Svend Andersen, Ib Asp

1. Valg af dirigent og referent:

Ib Kildehøj blev valgt som dirigent

Ib Asp blev valgt som referent

Ib K. konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt ifølge vedtægterne.

2. Formandens beretning.

Det tegnede til et roligt år for bestyrelsen, ved sidste generalforsamling. Vi ville arbejde videre med, de indledende øvelser til en evt. sammenlægningen af Fensten-, Bovlstrup- og Gosmer-Halling vandværker. Vores ledningsnet er blevet målt op og typebestemt.

Det skal nu tinglyses, og det er en opgave hvor samtlige medlemmer skal kontaktes. Det arbejde startes i år. Desværre havde vi et uheld på vores vandværk, som betød forhøjede kintal i vandprøverne. Det førte til et køgepåbud til medlemmerne under Gosmer-Halling- og Fensten vandværker. Der var noget utilfredshed i Odder kommune over at bestyrelsen ikke med det samme, og personligt, kunne kontakte samtlige medlemmer.

Vi har prøvet at imødekomme det problem, ved at vi nu kan lægge oplysninger på Gosmer-Halling vandværks hjemmeside under Odder vandråd. Uheldet skyldtes et beskidt filter og samtidig en defekt kontraventil i vandværket. Det er selvfølgelig rettet, og en plan for vedligeholdelse er aftalt. Uheldet udviklede sig over nogen tid, og ville måske kunne været undgået, hvis aflæsninger/tilsyn og kommunikation Gosmer-Halling og Fensten vandværker imellem, havde været bedre.

Vi har nu aftale om aflæsninger/tilsyn oftere, og er opmærksom på at reagere, hvis der er afvigelser fra det normale. Desværre har uheldet kostet Fensten vandværk i omegnen af 100.000 kr., medens Gosmer-Halling vandværk har bekostet vandprøver for ca. 35.000 kr.

Vi har fået installeret en ny måler på vores egen kildeplads. Vi pumper stadig lidt, og holder øje med, hvornår Banmen er væk.

Vi har en aftale med kommunen om at Niels P og Ib K foretager pejlinger i den nye brønd og den tilhørende monetære brønd. Endvidere pejles en brønd ved Dyngby. Alle målinger sendes til Odder kommune. Vandniveauet er meget stabilt.

Vi skal stadig have udskiftet vores vandure. Det er vores plan at de skal skiftes løbende over de næste par år. Pris ca. 50.000 kr.

Der skal plantes omkring vores nye boring. Jens G som har kontakt til et plantelav, og håber at det bliver i år.

Statsafgiften stiger i år, men vi håber at kunne holde vandprisen i ro, på de 2 kr. pr m³

I lighed med sidste år, yder vi en service til lodsejerne med jorde der grænser op til boringerne. Der skal holdes en sprøjtet afstand på 25 m. De får besked af Jens G. Det er kommunen der er den kontrollerende myndighed, og det er lodsegernes pligt at overholde reglen.

Kommentarer til beretningen:

Der var ingen kommentarer.

Gosmer/Halling vandværks Generalforsamling 29 marts 2012 kl. 19:30

Herefter godkendtes beretningen.

3. **Regnskabet for 2010**

Jens G. gennemgik regnskabet.

Allan G. Hvorfor er køb af vand faldet

Jens G. Det er fordi vi pumper mere fra vores egen brønd. Indholdet af bam bliver lavere, og vi må ikke lukke boringen. Det dyreste er vandprøverne.

Regnskabet godkendes.

4. **Budget for 2011**

Jens G. gennemgik budgettet

Herefter godkendtes budgettet, og herunder også takstbladet.

5. **Valg af bestyrelsesmedlemmer**

På valg er. Kurt S. Jensen, Svend Andersen, Ib Asp

Svend og Ib genvælges, Kurt ønsker ikke genvalg.

I stedet vælges Vagn Rye

Valg af suppleanter

På valg er Torben Sørensen og Ib Kildehøj

Begge genvælges.

6. **Indkomne forslag**

Ingen forslag

7. **EVT.**

Vi snakkede om forureningen og den lange ledning til Fensten.

Ib K oplyste at alt vand skal skiftes i løbet af 3. uger. Den indeholder 30 m³. Vandet har stået stille i ledningen i 1 måned før de høje kimtal blev konstateret.

8. **Ordstyren** takkede herefter for god ro og orden.